

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



ZENESSIS UPS TRIFAZAT 10 KVA-25 MIN, INTRARE TRIFAZA-IESIRE MONOFAZATA

?Frecventa inalta; on-line; cu dubla conversie?Unda sinusoidală pură - THD <3%?
Comanda prin intermediul microprocesorului?Tehnologie PFC avansată?Domeniu vast
tensiune intrare?Pornire ups fara baterie?Display LCD?Utilizare in paralel (pana la 3
unitati)?Optiunea carcasa "rackmount"?Funcția de pornire la rece?Management avansat
al bateriilor?Incarcare automata a bateriei in modul ups oprit?Protectie la
supratensiune?Protectie la scurtcircuit si suprasarcina?Funcția EPO (optional)?Filtru
EMI / RFI?Autoreglaj al turatiei ventilatorului atunci cand sarcinile variaza?Protectie
supratensiune retea / fax / modem?Extensie pachet baterie (optional)?Afisaj tensiune
baterie?Afisaj capacitate sarcina?Comunicare RS232 cu soft monitorizare?Slot pt. card
SNMP (optional)?

SPECIFICATII TEHNICE

CAPACITATE: 10 kVA / 7 kW **INTRARE-** Domeniu tensiune: $176 \pm 5 \text{ VAC} \sim 276 \pm 5 \text{ VAC}$; Domeniu frecventa: $46 \sim 54 \text{ Hz} \pm 0,5 \text{ Hz}$ sau $56 \sim 64 \text{ Hz} \pm 0,5 \text{ Hz}$ (autodetectare);
Faze: Trei faze: Factor putere: $\geq 0,95$; **IESIRE-** Domeniu tensiune: $220 \text{ VAC} \pm 1\%$; Faze:
Monofazat; Domeniu frecventa: $50 \text{ Hz} / 60 \text{ Hz} \pm 0,2\%$ (mod baterie); THD (sarcina
liniara): $<2\%$; THD (sarcina neliniara): $<6\%$; Capacitate suprasarcina: $105\% \sim 130\%$,
10 minute modul bypass; $>130\%$ 1s modul bypass; Factor limita (de varf): 3:1 (max);
Protectie la scurtcircuit: 5 cicluri inverter oprit, fara transfer la bypass, asigura alarma
(mod AC); 5 cicluri inverter oprit, asigura alarma (mod baterie); Siguranta intrare arsa
sau actiune intrerupator (mod bypass); Forma de unda: Unda sinusoidală pură; Timp de
transfer intre Modul AC & Modul Baterie: 0 ms; Timp de transfer intre Modul AC &
Modul Bypass: 0 ms; Eficienta: $\geq 88\%$; **BATERIE-** Model: 12 V; Tensiune: DC240 VDC;
Configuratie: 20 x 12 V / 7 AH; Timp backup (sarcina 50%): 13 min.; Timp backup
(sarcina 100%): 5 min.; Curent incarcare (unitate standard): 1 A; Curent incarcare
(unitate cu durata indelungata): 5 A - 7 A; Timp reincarcare: Capacitate 90% dupa 8 ore
de incarcare; Interfata comunicare: RS 232; SNMP (optional); Port paralelism:
Disponibilitate paralelism pt. redundanta si partajarea sarcinii - pana la 3 unitati;
Indicatii LCD: 1.Tensiune intrare / frecventa, tensiune baterie, tensiune iesire /
frecventa, sarcina activa, temperatura inverter; 2.Mod functionare precum "on line", "on
batt" sau "bypass"; Indicatii LED - uri: 1.Led verde - functionare normala. 2.Led galben
- avertizare. 3.Red rosu - Functionare defectuoasa.**MEDIU (AMBIANTA)-** Nivel zgomot:
 $<55 \text{ dB}$; Temperatura: $0 \sim 40 \text{ C}^\circ$; Umiditate: $0\% \sim 95\%$ (fara condensare); Altitudine:
 $<1500 \text{ m}$; Temperatura depozitare: $0 \sim 40 \text{ C}^\circ$; **ALTELE-** Unitate standard - Greutate
neta / bruta (kg): 95 / 109; Unitate cu functionare indelungata - Greutate neta / bruta
(kg): 39 / 51; Dimensiuni - Latime x Adancime x Inaltime (mm): 260 X 570 X 717;
Ambalaj - Latime x Adancime x Inaltime (mm): 430 x 700 x 845;

Pret: 13 227,55 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/ups-trifazat-10-kva-25-min-intrare-trifaza-iesire-monofazata>