

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

	<u>ERSE CABLU F- MXCH-PIMF-FR 5 X 2 X 1, ERSE</u> construc?ie 1. Conductor IEC 60228 clasa 2 sau clasa 5 cupru cositorit sau simplu 2. Izolare Mica band? + IEC 60092-351 cruce - compus legate de 3. codul culorilor - Albastru - alb cu numerotate 4. ecranul invidual - Pes band? de cupru cositorit scurgere al firului - band? pes 5. E?uare luate dou? câte dou? perechi, în straturi 6. Placarea cu band? de Pes 7. Ecranul din cupru cositorit sau împletirea cupru simplu (min. 90% acoperire) 8. somn exterior - IEC 60092-359 HFFR compus 9. Somn culoare RAL 7001 gri cei care nu - Ignifug? - Lowe fum emissiyon - F?r? otr?vit ?i gaze corrosice - Rezistent la foc Desing liniile directe - IEC60092-350 - IEC60092-351 - IEC60092-359 - IEC60092-376 Caracteristici tehnice 1. Rezisten?a de izola?ie 5000 MΩ.km 2. Tensiune de test 1,5 kV. AC 3. Tensiunea de operare 150/250 V (300 V) 4. 8xD Raza de îndoie 5. Interval de temperatur? -40 ° C ~ +90 ° C 6. De testare a flacarii IEC 60332-1-2 IEC 60332-3-22 (CAT A) 7. Densitatea fumului IEC 61034-2 8. Testul privind corozivitatea gazelor de ardere IEC 60754-2 9. Testul halogen-free IEC 60754-1 10. Circuit integrty (FE 180) IEC 60331-21 11. Circuit integrty cu ?oc IEC 60331-2 60331-1/IEC cerere Cablurile 1. These sunt sed pentru instala?ii fixe la bordul navelor în toate domeniile ?i pun?i deschise ?i siguran?? circuite care în caz de incendiu, circuitul integrty este necesar? pentru a men?ine un proces sau a shutdown în condi?ii de siguran?? a procesului Not?: Au propriet??i electromagnetice. Pret: 0,00 lei (TVA inclus) Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/cablu-f-mxch-pimf-fr-5-x-2-x-1-erse
--	---