

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**NOARK CONTACT AUXILIAR SEMNALIZARE DEFECT,
1NO(FAULT)+1NC(AUX), PENTRU EX9SN**

Potrivit pentru numarul maxim de poli (total): 1
Numar de contacte normal inchise: 1
Tip tensiune de comanda: AC
Numar de contacte normal deschise: 1
Echipament adițional: Contact auxiliar/Contact de semnalizare defect
Numar de contacte cu semnalizare defect: 1
Laimea ansamblului (TE): 0.5
Montarea dispozitivului: Altele
Este inclus in setul de livrare: NU
Curent nominal de comutare: 2.5
Tensiune nominala: 240
Cu autotest pentru funcia de scurgere la pamant: NU
Numarul de contacte basculante: 0
Potrivit pentru curentul maxim pe contactul principal: 25
Pret: 37,03 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/contact-auxiliar-semnalizare-defect-1no-fault-1nc-aux-pentru-ex9sn-173832>