

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



F&F ENERGIE ELECTRICA METER LE-01D

Media conforma. Faza singulara. Curent 50a.
LE-01D este un metru de electricitate calibrat static (electronic) cu curent alternativ monofazat intr-un sistem direct.
Conformitate
MID Directiva 2004/22 / CE
EN 50470-1 / 3 ATENTIE!
Contorul este echipat cu iesirea pulsului SO + - ASO-. Acest lucru va permite sa conectati un alt dispozitiv de impuls (deci) care citeste impulsuri generate de contor. Nu este necesar un echipament conectat suplimentar pentru functionarea corecta a contorului. Functionare.
ONU SISTEM Electronic Special Subfluenta Fluxului de Tensiune Curenta si APLICAZA IMPULSURI PROPORZIONALE CU ENERGIA Extrana. Consumul de Energie Este indicat Printr-ONU intermitent intermitent. Cantitatea de Impulsi este transformare in intrarea energiei, IAR Valoarea Acestuia este afisata de afisajul LCD al al segsglui. CIFRELE FRACTIONAT REPRANTTa SUTE (.01 kWh = 10wh). Tastagi o singura fals
Protocolul de Comunicare Nicauna
Midul de Compatibilitate Directiva 2014/32 / UE
Tensiune de Referinta 230 V AC \pm 30%
Curentul curent 0,25 \div 5 a
Curent Maxim 50 a
CURENTUL MINIM MaSURAT 0,02 A
Consumul propriu al contorului 8 VA; 0,4 W.
Domeniul de APLICARE AL INDICATIEI ABACULUI 0 \div 99999,99 kWh
Constanta constanta (1 wh / imp) 1000 imp / kwh
Citirea de Semnalizare a condus pe Rosu
Iesire Impulsoare SO + COLECTOR DE SODIU
Tensiunea de Conectare SO + SO- MAX. 27 V dc.
CURENTUL DE CONECTARE SO + SO- MAX. 27 ma.
Timpul Pulsului SO + SO-70 MS
CLASA DE PREZIZIE B.
Blocuri termale termale 6,0 mm²
Temperatura de Lucru -20 \div 50 ° C
DIMENIUNI 1 Modul (18 mm)
Asamblare pe Calea Ferata 35 mm
Ingress Protection Marking IP20
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/energie-electrica-meter-le-01d-191391>