

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



F&F CONTOR DE ENERGIE ELECTRICA LE-03MQ

Trei faze, directe, bidirectionale, masurarea parametrilor de energie electrica si retea, conforme cu Directiva MID, interfata RS-485 si Protocolul de comunicare Modbus RTU. LE-03MQ este un contor de electricitate calibrat static (electronic) pentru curentul alternativ monofazat sau trifazat intr-un sistem direct. Se utilizeaza pentru indicarea si inregistrarea energiei electrice colectate si a parametrilor retelei de alimentare cu posibilitatea citirii de la distanta a indicatiilor printr-o retea cu fir a standardului Modbus RTU. Configuratia contorului are loc prin meniul de configurare disponibil de pe panoul frontal si prin portul de comunicatie, in conformitate cu functiile de programare MODBUS RTU. * 3 FAZE.

- * Doua-Way (4-cadran)
- * 100 O Masuratoare directa
- * Indicare kwh / kvar (descarcata / breata)
- * Indicare parametrice retelei
- * Compatibilitate cu mijlocul
- * MODBUS RTU protocol
- * Port RS-485
- * Iesirea pulsului.
- * Afisaj lcd cu iluminare multifunctionala
- * Protectia prin parola cu parola Tastare Trei Faze.

Porturi RS-485

Protocolul de Comunicare Modbus RTU

Midul de Compatibilitate Directiva 2014/32 / UE

Tensiunea de Referinta $3 \times 400 \text{ V} + \text{N}$

Curentul vindecator $0,5 \div 10 \text{ a}$

Curent Maxim 100 a

CURRENTUL MINIM MASURAT $0,02 \text{ A}$

Consumul propriu al contorului $10 \text{ VA}; 2 \text{ W}$.

Domeniul de APLICARE AL INDICATIEI ABACULUI $0 \div 99999,99 \text{ kWh}$

Semnalul de citire $2 \times \text{LED}$

CLASA DE PREZIZIE B.

Contorul kwh / kvarh constanta $0,01; 0,1; 1; 10; 100; 1000 \text{ imp}$.

IESIRE PULSE KWH / KVARH DESCHIS COLECTOR

Tensiunea de Conegetare KWh / Kvarh Max. 30 V dc .

Conexiune curent KWh / kvarh max. 27 ma .

Timpul de Impuls KWh / Kvarh $60, 100, 200 \text{ ms}$

Supraolicitati $30 \times I_{\text{max}} / 10 \text{ ms}$

Tensiune Masurata L-N $100 \div 289 \text{ V AC}$

Tensiune Masurata L-L $173 \div 500 \text{ V AC}$

Blocuri termale termale de 25 mm^2

Temperatura de Lucru $-20 \div 55 \text{ }^\circ \text{C}$

DIMENIUNI $4,5 \text{ Moduleu (75 mm)}$

Asamblare pe Calea Ferata 35 mm

Ingress Protectie Marking IP51

Pret: $1\ 005,71 \text{ lei (TVA inclus)}$

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/contor-de-energie-electrica-le-03mq-191396>