

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



### **F&F CONTOR DE ENERGIE ELECTRICA LE-03MQ CT**

Trei faze, semi-indirecte, bidirectionale, de masurare a energiei electrice si de retea, conforme cu Directiva Midbus RTU Interfata de comunicare.

Compatibilitate

Directiva 2004/22 / CE

Numarul certificatului: 0120 / SG S0216 \* Sistem de 1 UA 3 FAZE (3- si 4 FIRE)

\* Masurarea Bidirectionata (4-cadran)

\* 1 A UA 5 A Transformatoare

\* TRANSMISIE CURENTa 1 ÷ 9999

\* Indicare kwh / kvar (descarcata / breata)

\* Indicare parametrii retelei

\* Compatibilitate cu mijlocul

\* Port RS-485

\* MODBUS RTU protocol

\* Iesire impulsuri Deci (× 2)

\* Afisaj lcd cu iluminare multifunctionala

\* Protectia prin parola cu parola Tastare Trei Faze.

Porturi RS-485

Protocolul de Comunicare Modbus RTU

Midul de Compatibilitate Directiva 2014/32 / UE

Tensiunea de Referinta 3 × 400 V + N

Curentul curent 0,25 ÷ 5 a

MAXIM 6:00 am.

CURRENTUL MINIM MaSURAT 0,02 A

Consumul propriu al contorului 10 VA; 2 W.

Domeniul de APLICARE AL INDICATIEI ABACULUI 0 ÷ 99999,9 kWh

Semnalul de citire 2 x LED

CLASA DE PREZIZIE B.

Contorul kwh / kvarh constanta 0,01; 0,1; 1; 10; 100; 1000 imp.

IESIRE PULSE KWH / KVARH DESCHIS COLECTOR

Tensiunea de Conegetare KWh / Kvarh Max. 30 V dc.

Conexiune curent KWh / kvarh max. 27 ma.

Timpul de Impuls KWh / Kvarh 60, 100, 200 ms

Supraoicitati 30 × I<sub>max</sub> / 10 ms

Tensiune Masurata L-N 100 ÷ 289 V AC

Tensiune Masurata L-L 173 ÷ 500 V AC

Blocuri termale termale 4,0 mm<sup>2</sup>

Temperatura de Lucru -20 ÷ 55 ° C

DIMENIUNI 4 Modul (70 mm)

Asamblare pe Calea Ferata 35 mm

Ingress Protectie Marking IP51

Pret: 1 005,71 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/contor-de-energie-electrica-le-03mq-ct-191397>